



916247 013217

Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА  
Нижегородской области  
Прокуратура ЗАТО г. Саров**

пр. Мира, д. 34  
г. Саров, 607190

*16.08.2021 № 5-2/141-21.*

Директору ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова»

Колосковой М.А.

ул. Куйбышева, д. 8,  
г. Саров, Нижегородская область

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности

Прокуратурой ЗАТО г. Саров по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Теремок», действующем на базе в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» (далее – ГБУ «ЦСПСД г. Саров»).

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» организациями социального обслуживания являются организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание.

Организации социального обслуживания в субъектах Российской Федерации создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания и в соответствии с правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений.

Приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 940н утверждены Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (далее – Правила).

В силу п. 16 Правил при предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных услуг обеспечиваются: безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг; соблюдение требований и правил пожарной безопасности; соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Частью 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Согласно п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 (далее – ППР), расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения.

В силу п. 26 ППР запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Проверкой организации летнего отдыха в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Теремок», действующем на базе ГБУ «ЦСПСД г. Саров», установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на первом этаже со стороны кухни и на месте вахты расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышает 20 метров;
- служебное помещение подвала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;
- запор (замок) на двери эвакуационного выхода ведущего из помещения кухни в лестничную клетку на 1-м этаже не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон N 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и

юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляющей ими деятельности.

Статьей 1 Федерального закона N 52-ФЗ установлено, что санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия представляют собой организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

В силу ч. 1, 3 Федерального закона N 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Проверкой пищеблока ГБУ «ЦСПСД г. Саров» установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: в нарушение требований п.п. 2.2, 2.3, 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также ч. 4.1 ст. 4 «ТР ТС 022/2011/ Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки» на части пищевой продукции, хранящейся в ГБУ «ЦСПСД г. Саров» (сухофрукты, сыпучая продукция и др.), отсутствуют маркировочные ярлыки; в производственном цехе пищеблока обнаружены насекомые (тараканы); обнаружена просроченная продукция с признаками порчи (хлеб).

Вышеуказанные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения (бездействия) должностными лицами ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» своих служебных обязанностей.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих, в том числе усилить контроль за работой подчиненных сотрудников при обеспечении соблюдения требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру ЗАТО г. Саров в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

И.о. прокурора ЗАТО г. Саров  
советник юстиции

Д.Е. Деменюк