



286111544315

Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА  
Нижегородской области  
Прокуратура ЗАТО г. Саров**

пр. Мира, д. 34  
г. Саров, 607190

11.05.22 № 5-2/114

Директору ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова»

Колосковой М.А.

Куйбышева ул., д. 8, г. Саров,  
Нижегородская область

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений требований законодательства при организации питания несовершеннолетних, а также об антитеррористической защищенности объектов образования

Прокуратурой ЗАТО г. Саров с привлечением специалистов ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС России» проведена проверка исполнения ГБУ «ЦСПСД города Сарова» законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части обеспечения безопасных условий воспитания и проживания.

Согласно пунктам 7 и 12 части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму основывается на принципах приоритета мер предупреждения терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального № 35-ФЗ органы государственной власти и местного самоуправления, а также физические и юридические лица осуществляют деятельность по противодействию терроризму, в том числе путем минимизации последствий проявления терроризма.

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2016 № 410, по результатам категорирования, проведенной в 2021 году, ГБУ «ЦСПСД города Сарова» присвоена первая категория.

Согласно разделу 8 паспорта безопасности объекта в целях улучшения антитеррористической защищенности необходимо, в числе прочего:

исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в

Прокуратура ЗАТО г. Саров Нижегородской области  
А 037367  
№ Прдр-20220038-118-22-20220038

непосредственной близости от объекта (территории);

разработать порядок эвакуации работников объекта (территории) способом защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении.

Вместе с тем, в нарушение пунктов 15, 16, 17 Требований, порядок эвакуации работников объекта (территории) способом защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении не разработан.

Более того, проверкой также выявлены факты нарушения целостности ограждения, проходящего по периметру ГБУ «ЦСПСД города Сарова», что не исключает бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории), и, как следствие, не способствует надлежащему обеспечению антитеррористической защищенности ГБУ «ЦСПСД города Сарова».

В ходе проверки в деятельности ГБУ «ЦСПСД города Сарова» также выявлены нарушения отдельных пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила).

В частности, в нарушение требований пункта 12 Правил на входных дверях помещений производственного и складского назначения, с наружной стороны, руководитель организации не обеспечил обозначение их категорий.

Кроме того, при эксплуатации эвакуационных путей допущено фиксирование самозакрывающейся двери лестничной клетки в открытом положении, что является нарушением требований пунктов 14, 27 Правил.

Проверкой установлено, что на вышеуказанном объекте защиты допущено хранение оборудования, мебели и других предметов в подвальном помещении, что недопустимо, поскольку нарушает требования подпункта «б» пункта 15 Правил.

Более того, в нарушение требований пункта 24 Правил в подвальном помещении руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.

Данные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУ «ЦСПСД города Сарова», что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников данного учреждения.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», представление об устраниении нарушений законодательства вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которыеполномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны бытьприняты конкретные меры по устраниению допущенных нарушений закона,их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель

по основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры ЗАТО г.Саров.
2. Принять конкретные меры, на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц ГБУ «ЦСПСД города Сарова».
4. Разработать порядок эвакуации работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении; устраниТЬ нарушения целостности ограждения, проходящего по периметру ГБУ «ЦСПСД города Сарова»; с наружной стороны входных дверей помещений производственного и складского назначения обозначить их категории; не допускать в дальнейшем при эксплуатации эвакуационных путей фиксирование самозакрывающейся двери лестничной клетки в открытом положении; убрать из подвального помещения оборудование, мебель и другие предметы и не допускать хранение таковых в подвальном помещении в дальнейшем; обеспечить наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру ЗАТО г. Саров в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора ЗАТО г. Саров  
младший советник юстиции

А.А. Булин